



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05,

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61,

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 130/50, тел.67-12-97,

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 130/50, тел.67-12-97

Предписание № 2-24-465/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гелема»

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения зам. начальника ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Бахмурова Вадима Евгеньевича № 2-24-465 от 16 мая 2013 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 22 мая 2013 года инспектором ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Хомяковым Алексеем Геннадьевичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – многоквартирный жилой дом по адресу: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Белы Куна, дом 19, корпус 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Допускается установка непроектных перегородок жильцами дома возле своих квартир (1 парадная: 8 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
2.	Допускается установка непроектных перегородок жильцами дома возле своих квартир (1 парадная: 6 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
3.	Допускается установка непроектных перегородок жильцами дома возле своих квартир (1 парадная: 4 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
4.	Допускается установка непроектных перегородок жильцами дома возле своих квартир (1 парадная: 3 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
5.	Допускается установка непроектных перегородок жильцами дома возле своих квартир (1 парадная: 2 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
6.	Допускается установка непроектных перегородок жильцами дома возле своих квартир (2 парадная: 8 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
7.	Допускается установка непроектных перегородок жильцами дома возле своих квартир (2 парадная: 6 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	

8.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (2 парадная: 5 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
9.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (2 парадная: 2 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
10.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (2 парадная: 1 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
11.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (3 парадная: 9 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
12.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (3 парадная: 7 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
13.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (3 парадная: 4 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
14.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (3 парадная: 1 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
15.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (4 парадная: 8 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
16.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (4 парадная: 7 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
17.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (4 парадная: 6 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
18.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (4 парадная: 5 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
19.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (4 парадная: 4 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
20.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (4 парадная: 3 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	
21.	Допускается установка непроеekтных перегородок жильцами дома возле своих квартир (4 парадная: 2 этаж)	СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.05.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ст. лейтенант внутренней службы



А.Г.Хомяков

« 22 » мая 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Заместитель генерального директора по благоустройству Косых Оксана Сергеевна
(доверенность №17 от 21.05.2013 г.)

« 22 » мая 2013 г.