

ОТ: _____

ТЕЛ: 3790078

12 МАЙ 2015 09:01 С. 1


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

7^й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

ул. Бассейная д.73, к.2 т.378-64-63 факс 378-65-01

«08» мая 2015г.

№ _____



Кому:

ГУ «ЖА Фрунзенского района»
ООО «ЖКС №1,2,3»
Отдел образования
Отдел здравоохранения
Управляющие компании
Потребителям по принадлежности
СОЦТП

Копия:

Администрация Фрунзенского района

УВЕДОМЛЕНИЕ № 545
от «08» мая 2015г.

На основании Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга № 94 от 08.05.15г «Об окончании отопительного сезона» и сохранением «летней» циркуляции теплоносителя в межотопительный период по ТЭЦ-22 для поддержания температуры горячей воды в соответствии с санитарными нормами Вам необходимо:

- 1.С 10-00 часов 12.05.2015г. отключить системы отопления и вентиляции
- при наличии циркуляционного трубопровода (закрыть задвижки № 3, 4 и 5 и задвижки на вентиляцию) циркуляция теплоносителя должна осуществляться по циркуляционному трубопроводу гвс;
- при отсутствии циркуляционного трубопровода (закрыть задвижки № 4 и 5 и задвижки на вентиляцию) циркуляция будет осуществляться через элеватор (при элеваторной схеме).
- 2.При отсутствии нагрузки горячего водоснабжения должны быть закрыты входные задвижки в ИТП (№1 и №2).
3. При закрытой схеме горячего водоснабжения – теплообменник системы горячего водоснабжения остается в работе.
- 3 Подачу горячей воды осуществлять с подающего трубопровода.
- 4 Информацию об отключенных системах отопления и вентиляции ежедневно сообщать в 7-ой эксплуатационный район ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам: 379-00-78, 379-94-76, 378-65-01 или по факсу: 378-65-03

При неправильной сборке схемы для циркуляции теплоносителя или самовольном включении систем отопления и вентиляции возможны повреждения датных систем теплоснабжения, поскольку давление в обратных трубопроводах будет выше допустимого рабочего давления систем отопления и вентиляции. Вся ответственность в данной ситуации за причиненный ущерб будет возложена на владельца тепловых энергоустановок.

Диспетчер 7-го района
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

« 1 » листв Вх. № 851
« 12 » 05 2015г.
ООО «Управляющая
компания «ГЕЛЕМА»