



**Сектор дежурной службы
Администрации
Фрунзенского района
Невского района
Адмиралтейского района**
Т/Ф ПРИНЯЛ: _____

**ИДС Санкт-Петербургского
Государственного учреждения
Жилищное агентство
Фрунзенского района
Невского района
Адмиралтейского района**

Т/Ф ПРИНЯЛ: _____

**ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу»**
Телефон ПРИНЯЛ: __ 601-85-63__

ФАКСОГРАММА № 519

11.10.2021 в 13:40 произошла остановка насосных агрегатов №4; №3 на Волковской ВС в связи с чем упало давление в Невском, Фрунзенском и Адмиралтейском районах с 40 м.вод. ст. упало. до 23 м .вод. ст. В 13:50 насосные агрегаты запущены в работу, давление нормализовалось.

Волковская ВС работает в штатном режиме. Просадку подтвердил дисп. Южной РЭС Иванов ХВС восстановлено.

Диспетчер СОУ
(ФИО)

Терентьева
(подпись)

«__11__» _____10_____ 2021г.

Телефон диспетчера СОУ тел: **633-06-95** – круглосуточно.