



Государственное унитарное предприятие  
«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  
филиал  
«Водоснабжение Санкт-Петербурга»

Манчестерская ул., д.1, Санкт-Петербург, 194156  
Телефон (812) 294-22-16, факс (812) 336-21-51  
E-mail: vds@vodokanal.spb.ru

ОКПО 89094241 ОГРН 1027809256254  
ИНН/КПП 7830000426/780243001

Сектор дежурной службы  
Администрации  
Фрунзенского, Невского, Московского  
района  
Т/Ф ПРИНЯЛ: \_\_\_\_\_

ИДС Санкт-Петербургского  
Государственного учреждения  
Жилищное агентство  
Фрунзенского, Невского, Московского  
района Т/Ф  
ПРИНЯЛ: \_\_\_\_\_

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г.  
Санкт-Петербургу»  
Телефон ПРИНЯЛ: \_\_601-85-63\_\_

ФАКСОГРАММА № \_\_527\_\_

22.10.21 в 20:20 ЮВС 2-й подъем: Остановка н.а. №2, №4, №6 во 2-м м.о., н.а. №2 в 3-м м.о.. Снижение выходного давления с 30 до 10 м.в.ст. **20:23 пуск** н.а. №3 во 2-м м.о., **20:24 пуск** н.а. №6, №7, №8 во 2-м м.о., **20:25 пуск** н.а. №4 в 3-м м.о..

Просадку напряжения подтвердил диспетчер ЮВВР Конюхова.

22.10.21 в 20:20 Фрунзенская ВНС: Остановка н.а. №3, №4. Снижение выходного давления с 42 до 17 м.в.ст. **Автозапуск** н.а. №3, №4. Просадку напряжения подтвердил диспетчер ЮВВР Конюхова.

ЮВС и Фрунзенская ВНС работают в штатном режиме.

Диспетчер СОУ

Аристархова Н.Ю.  
(ФИО)

(подпись)

«\_\_22\_\_» \_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_ 2021г.

Телефон диспетчера СОУ тел: **633-06-95** – круглосуточно.